



- |   |   |                                       |   |  |
|---|---|---------------------------------------|---|--|
| A1 - Gasfeuerungsautomat                    | - Gas firing control System                     | - Régulation de la combustion de gaz  | - Regolazione valvola gas                       | sw = schwarz = black = noir = nero                           |
| FE - Ionisationsüberwachung                 | - Ionization control                            | - Contrôle d'ionisation               | - Controllo ionizzazione                        | br = braun = brown = brun = marrone                          |
| E1 - Zündelektrode                          | - Ignition electrode                            | - Electrode d'allumage                | - Elettrodo di accensione                       | bl = blau = blue = bleu = blu                                |
| BV1 - Hauptgasventil 1. Stufe               | - Main gas valve 1st stage                      | - Vanne de gaz principale 1ère allure | - Valvola gas principale 1° stadio              | ge/gn = gelb/grün = yellow/green = jaune/vert = giallo/verde |
| ZBV - Zündbrennerventil                     | - Ignition burner valve                         | - Vanne brûleur d'allumage            | - Valvola accensione bruciatore                 | rt = rot = red = rouge = rosso                               |
| GP - Gasdruckwächter für Auslandsausführung | - Gas pressure controller for foreign countries | - Pressostat pour l'étrange           | - Pressostato gas per la versione estero        |  |
| X1 - Anschlußbuchse für 1. Brennerstufe     | - Socket for 1st burner stage                   | - Prise pour 1ère allure brûleur      | - Connessione per 1° stadio bruciatore          |  |
| SBV - Flüssiggasmagnetventil (bauseits)     | - Magnetic valve by the contractor              | - Vanne magnétique par i'installateur | - Prevedere elettrovalvola parte di costruzione |  |
| AK - Abgasklappe (Zubehör)                  | - Flue gas damper (accessory)                   | - Clapet de gas de fumee (accessoire) | - Valvola dei gas di scarico (accessorio)       |  |
| AS - Abgassensor (Zubehör)                  | - Flue gas detector (accessory)                 | - Détecteur des fumées (accessoire)   | - Sensore dei gas di scarico (accessorio)       |  |

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| ① Bei Anschluß eines Abgassensors, Widerstand entfernen               | When connecting a flue gas sensor remove resistance                      | En raccordant un détecteur des fumées supprimer la resistance     | In caso di raccordo di un sensore dei gas di scarico bisogna togliere la resistenza      |
| ② Bei Anschluß eines Gasdruckwächters Brückenstecker (grau) entfernen | When connecting a gas pressure controller remove bridge (grey) entfernen | En raccordant un pressostat supprimer le pont (gris)              | In caso di raccordo di un pressostato gas bisogna togliere il ponte (grigio)             |
| ③ Bei Anschluß einer Abgasklappe Brückenstecker (gelb) entfernen      | When connecting a flue gas damper remove bridge (yellow) entfernen       | En raccordant un clapet de gaz de fumée supprimer le pont (jaune) | In caso di raccordo di una valvola dei gas di scarico bisogna togliere il ponte (grigio) |

S-00045	30.01.01	Kür	Datum	15.05.97
TP 957	11.11.97	Hbr	Bearb.	Hbr
Anderung	Datum	Name	Antrag	TP 921
			Norm	



Schaltplan - Elektrische Verdrahtung NG-4 E, FNG, CNG